

División de Administración y Finanzas
Departamento Administrativo
Unidad de control administrativo

SS: 24208

SOLICITUD DE REFRENDACION
COMPRAS MENORES A 3 UTM

	Fecha	Firma	Detalle	Solicitud
Adquisiciones	12/08		Producto o servicio	Revisión y Reparación Tablero Eléctrico
			Proveedor/ razón social	Estudio Paretti
VºBº Jefatura Administrativa			RUT	76.074.947-8
			Monto	\$ 120.000
			Programa Presupuestario	08
VºBº Jefatura Contabilidad	17/08		Subtítulo	22-06-001
			Centro de Costo	Sectra

REFRENDACION

REFRENDACION	
Dep'to. Contabilidad y Finanzas	
Indicador de costo	120.000
ID Sigla	85867
Presupuesto	Proy 087700001
Presupuesto	1.026.911
Acumulado	541.408
Disponible	1.467.503
Presupuesto	1208.013



Marcel Didier Fierro
JEFE DIVISION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

13/08/13

[Handwritten signature]

Cynthia Retamal Morales

De: aca.instalacionelectrica [aca.instalacionelectrica@gmail.com]
Enviado el: Miércoles, 07 de Agosto de 2013 19:44
Para: Cynthia Retamal Morales
Asunto: Re: certificacion SEC / ESTUDIO PARETTI
Datos adjuntos: SECTRA PISO 16 EMERGENCIA ELECTRICA..doc

avusame para la factura

saludos

alejandro cantillana

El día 7 de agosto de 2013 15:07, Cynthia Retamal Morales <cretamal@sectra.gob.cl> escribió:

> Don Alejandro me va a matar....es posible que me pueda reenviar el correo que adjunta la
> cotización por reparación urgente....

>
> Saludos y gracias,

>
> Cynthia

>
> Cynthia Retamal Morales
> Área Administración y Finanzas
> SECTRA
> (56-2) 26710935

> -----Mensaje original-----

> De: aca.instalacionelectrica
> [<mailto:aca.instalacionelectrica@gmail.com>]
> Enviado el: Miércoles, 07 de Agosto de 2013 12:27
> Para: Cynthia Retamal Morales
> Asunto: certificacion SEC / ESTUDIO PARETTI

> Cynthia, junto con saludar, según lo solicitado envío certificación SEC.

>
> saludos
> Alejandro Cantillana

Santiago, 07 de agosto de 2013

Secretaria de planificación y transporte.

SECTRA.

Teatino 950.

AT... Sr. Cristian Poblete

Emergencia Eléctrica por desperfecto en tablero de fuerza y alumbrado.

POR AMAGO Y Corte de luz en piso 16.

Revisión y reparación.

TABLERO DE FUERZA Y ALUMBRADO.

A causa del recalentamiento de conductor eléctrico en línea trifásica se detecto y se reparo de forma inmediata el suministro eléctrico cambiando protector termomagnetico trifásico.

Cambio de conductores Y cableado de red alimentación hacia los protectores termomagnetico monofásicos

Traslado de técnicos y materiales eléctricos a utilizar

Se normaliza el sistema eléctrico dejando operativo el alumbrado del piso 16.

Valor Obra Vendida. \$ 100.840.-

Más 19 % IVA. \$ 19.160-

Total. \$ 120.000.-

Saluda atte. A Ud.

**ALEJANDRO CANTILLANA A.
CANTILLANA PARETTI LTDA.
ESTUDIO PARETTI.**



SS-24208

Santiago, 08 agosto de 2013
SCT-13-22002


Señor
Felipe Flores Duarte
Jefe Departamento Administrativo (S)
Subsecretaría de Transportes
Presente

De mi consideración:

Adjunto envío a usted para su tramitación, Solicitud de Refrendación para compras inferiores a 3 UTM, a nombre de Estudio Paretti, por un monto de \$120.000.-, correspondiente a la revisión y reparación de tablero eléctrico de fuerza y alumbrado. ✓

Cabe señalar que no se adjuntan 3 cotizaciones, por tratarse de una emergencia que afectó el tablero eléctrico del piso 16.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Sandra Figueroa Pacheco
Coordinador Área Administración y Finanzas

SFP/GM/CPP/dtr
Distribución:

Archivo Administración y Finanzas
Archivo Unidad de Abastecimiento
Archivo Correlativo